



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д. 4 к.1, телефон/факс: (499) 198-77-61, E-mail: sao3@gpn.moscow

Предписание № 8 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Частное образовательное учреждение «Учебно-воспитательный комплекс «Школьная
академия»

(наименование организации государственной власти и органов местного самоуправления, юридического лица, физического и юридического лица-индивидуального предпринимателя)

(гражданин), индивидуальный предприниматель, иностранец и т.д.)

во исполнении распоряжения главного (заместителя главного) инспектора 3 РОНПР
Управления по CAO Главного управления МЧС России по городу Москве по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Паршина Максима Александровича

№ 8 от «14» января 2019 года

ст. 6 Федерального закона от « 21 » декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период:

05	февраля	20 18	г. с	11	час. 00	мин. до	13	час. 00	мин.	Продолжительность	2 ч.
08	февраля	20 18	г. с	11	час. 00	мин. до	12	час. 00	мин.	Продолжительность	1 ч.

проведена проверка

ст. инженером 3 РОНПР Управления по CAO Главного управления МЧС России по городу Москве,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов))

капитаном внутренней службы Дмитриевой Виаиной Константиновной

по пожарному надзору, проведшему (-им) проверку, исполняющим обязанности надзора и его заместителем

в помещениях и на территории

ЧОУ «УВК «Школьная академия»

расположенного (-ых) по адресу:

г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 32

совместно с

: директор Колчина Е.Б., отв. за ПБ Чеботарева В.Г.

(указывается должность, фамилия, инициал, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушений	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	п. 7, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
2	Не проводится очистка пожарных лестниц от снега и льда	п. 24 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует главе XVIII ППР в РФ	п. 2 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
4	Проверяемым лицом допускается хранение мебели на путях эвакуации	п.366 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
5	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	п. 42а ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
6	Проверяемым лицом допускается эксплуатация электроустановочных изделий – распаечных коробок с видимыми повреждениями (подвал)	п. 42б ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
7	Не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние системы противопожарной защиты (система оповещения на 1-ом этаже отсутствует, на 2-ом этаже левое крыло неработоспособна)	п. 61 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
8	Огнетушители располагаются на высоте более 1,5 м	п. 480 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
9	В тамбуре у эвакуационного выхода из правого крыла на первом этаже располагается вешалка для одежды	п. 36в ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	

10	Устройства для самозакрывания дверей (доводчики) находятся в неисправном состоянии	п. 62 ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 14 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
11	В тамбуре у эвакуационного выхода из правого крыла на первом этаже располагается вешалка для одежды	п. 36в ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
12	На выходе из подвала снята предусмотренной проектной документацией дверь	п. 23д ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
13	Допускается хранение оборудования и инвентаря перед эвакуационным выходом на -1-ом этаже левое крыло	п. 36в ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	
14	Проверяемым лицом допускается изменение класса функциональной пожарной опасности помещений (склад на 1-ом этаже левое крыло)	п. 23о ППР-2012 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» приложение № 13 приказа № 261 от 28.06.2018	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 8/1/1 от 08.02.2019, проверочный лист приложение № 13 к приказу от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. инженер 3 РОНПР Управления по CAO
Главного управления МЧС России по городу
Москве, капитан внутренней службы
«08» февраля 2019 г.

(подпись)

Дмитриева В.К.
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” февраля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: 637-22-22